

*Висер*

**БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
города Омска «Детский сад № 127»  
644112, г. Омск, ул. Макохи, д. 4 тел. (3812)95-64-85  
BURLACHENKO.2010@MAIL.RU

*исх. л. 16*  
*от 05.02.2021*

Руководителю территориального  
отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы Кировского  
административного округа г. Омска  
заведующего БДОУ  
г. Омска «Детский сад № 127»

### ОТЧЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ.

В связи с предписанием № 37/1/1-12 от 04.03.2020 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 127» (далее – Учреждение), сообщаю следующее.

Пункты предписания:

- 37/1/1-2 – исполнен (на дверях помещений производственного и складского назначения обеспечено наличие обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»),
- 37/1/1-3 – исполнен (кабельные линии АПС и СОУЭ, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода выполнить обеспечивающими работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функции и полной эвакуации людей в безопасную зону, фактически сертификаты пожарной безопасности на кабельные линии предоставлены),
- 37/1/1-5 – исполнен (на объекте защиты обеспечено хранение исполнительной документации в полном объеме на установки и системы пожарной защиты объекта, фактически инспектору предоставлена исполнительная документация на системы АПС, оповещения людей при пожаре, систему противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре),
- 37/1/1-6 – исполнен (инструкция о действиях персонала по эвакуации людей представлена инспектору),
- 37/1/1-7 – исполнен (помещение гардероба, расположенное на первом этаже переоборудовано в «помывочную» и в фактически в пожарных извещателях не нуждается),

Входящие документы  
ТОИД и ПР КАО

– 37/1/1-9 – исполнен (по контуру дверных коробок производственных и складских помещений смонтирован терморасширяющий материал),

– 37/1/1-10 – исполнен (смонтированные противопожарные двери, отделяющие групповые ячейки со спальнями от частей здания другого назначения, а также разделяющие здания на противопожарные отсеки, обеспечивают требуемый предел огнестойкости, фактически сквозные отверстия в установленных противопожарных дверях устранены),

– 37/1/1-12 – исполнено (над вторыми эвакуационными выходами из помещений актового и спортивного зала, расположенных на втором этаже здания смонтированы световые табло «Выход»).

Пункты предписания:

37/1/1-1 – (вторые створки дверей лестничных клеток оборудовать механизмами для самозакрывания – доводчики и устройства координации последовательного закрывания полотен двухпольных дверей),

37/1/1-4 – (обеспечить в соответствии с планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты здания-противодымной защиты),

37/1/1-8 – (организовать проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше и наружных пожарных лестницах на перепаде высот кровли),

37/1/1-11 – (изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности не допущено, фактически выгороженное помещение в вестибюле третьего этажа – нарушение будет устранено к 12.03.2021 силами Учреждения, помещение будет приведено в первоначальный вид) – не исполнены в связи с отсутствием финансирования на данные цели. Так как Учреждение не является коммерческой организацией и финансируется исключительно из муниципального бюджета, Учреждение неоднократно в течении 2020 и 2021 года требовало от учредителя бюджетного финансирования на исполнение пунктов предписания (копии писем прилагаю).

На сегодняшний день в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год учредителем (департамент образования Администрации города Омска) затраты на устранение нарушений требований пожарной безопасности не внесены.

Заведующий



С.В. Сеницына